

SAV 030

Echangeur Kapp France 0.5m2

KAPP

DESCRIPTION

Pression de calcul calandre -1/6 b plaque 0/6 b
Température de calcul calandre 0/150°C plaque -30/50°C
Pression d'épreuve 9 bars

PHOTOS

